



Città metropolitana di Genova
Direzione Sviluppo economico e sociale
Servizio Edilizia

Relazione fotografica

**Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento – Lotto 2
Ist. scolastico Natta De Ambrosis via della Chiusa 107, Sestri L.**



Genova 7 Giugno 2017

Ing. Silvia Parodi

La presente relazione si riferisce al lotto 2 che prevede interventi di Bonifica e rifacimento pavimenti nelle i seguenti zone (si faccia riferimento alle planimetrie allegate) sono quindi i seguenti, identificati ognuno con una lettera:

- Piano terra
 - A) zona uffici. Il pavimento si trova in buone condizioni, con limitata presenza di fori riempiti con resina e monitorati, ma è soggetto a frequente e intenso passaggio di persone
 - C) locale a sinistra dell'aula magna. In fondo a questa zona una porzione di piastrelle si è staccata;
 - D) ingresso secondario. In fondo a questa zona una piccola porzione di piastrelle si è staccata.
- Piano terzo
 - N) Ballatoio di accesso alla casa del custode, attigua alla zona precedente. In questa zona alcune piastrelle sono staccate;
 - O) anello e spalti della palestra. In questa zona varie porzioni di piastrelle si sono staccate.

1. Fotografie

zona A uffici piano terra



zona C locale a sinistra dell'aula magna codice vano VAPT018



Zona D ingresso secondario piano terra codice vano VAPT020



Zona N Ballatoio di accesso casa del custode codice vano VAP3002



Zona O anello e spalti della palestra codice vano VAP3001

