




COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
GENOVA

Ufficio Prevenzione Incendi

Protocollo n° **32893/P.I.**
 Pratica n° 20239

Genova, 10 NOV 2008



A PROVINCIA DI GENOVA
 PIAZZALE MAZZINI, 2
 16121 GENOVA

Al Sig. Sindaco di GENOVA

Oggetto: parere di conformità antincendio richiedente:

PROVINCIA DI GENOVA "CASSINI" sita in Via Galata 34, Genova.
 attività n° 91 dell'elenco allegato al DM 16.02.1982.

Questo Comando ha esaminato l'istanza presentata in data 08/10/2008 (prot. VF 29466/PI) dal titolare dell'attività sig. EGLE RAINERI e l'unita documentazione tecnica-illustrativa a firma del progettista P.I. Scaroni.

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto esaminato alle seguenti condizioni:

1. Nell'atrio della scuola dovrà essere installata apposita cartellonistica, che indicherà l'ubicazione della centrale termica.

Al termine dei lavori dovrà essere obbligatoriamente richiesto a questo Comando sopralluogo ai sensi dell'art. 3 del DPR n°37/98 al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.

L'istanza dovrà essere accompagnata dalla documentazione certificativa di cui all'allegato II al DM 04.05.1998 (riportata in allegato), relativamente agli elementi, ai materiali, agli impianti ed alle attrezzature individuati dalla normativa applicabile, dall'impegnativa progettuale e dalle prescrizioni di questo Comando.

Il materiale certificativo prodotto dovrà, inoltre, evidenziare che gli impianti elettrici, di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, meccanici e di trasporto di sostanze infiammabili e combustibili, nonché quelli finalizzati alla sicurezza antincendi (ad es. impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici, rivelazione automatica d'incendio, di evacuazione fumi nonché di illuminazione di sicurezza e di emergenza ecc.) sono stati realizzati/adequati e verificati con esito positivo secondo la normativa applicabile e la regola dell'arte.

L'istanza non sarà ritenuta completa se non corredata da tutta la documentazione richiesta e da copia del bollettino attestante il pagamento dovuto ai sensi della Legge n° 966/65.



Provincia di Genova

PROTOCOLLO GENERALE



* 0 1 3 0 9 1 7 / 2 0 0 8 *

N. **0130917** del 10/11/2008

Classificazione: 13 01 15

Il Comandante Provinciale

PER IL COMANDO
 IL DIRIGENTE

Ing. Davide Frattini

AREA 07 - Registrato in data

13 NOV. 2008