



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

GENOVA

Ufficio Prevenzione Incendi

PROVINCIA DI GENOVA
Area 07 Edilizia e
Manutenzione Edile

23 SET. 2002

PROT. N. 81660

Prot. N. 3745/02 Allegati
Pratica n. 101048

Genova, li 19 SET. 2002

Al Dott. Arch. Egle Raineri
c/o Provincia di Genova
Via G. Maggio, 3
16147 Genova

e, p.c. al Sig. Sindaco di Chiavari

OGGETTO: Esame progetto per impianto termico a gas sito in C.so Millo, 1 Chiavari.
Attività n. 91 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.1982

Questo Comando ha esaminato l'istanza presentata in data 28/08/02 dalla Provincia di Genova e l'unita documentazione tecnica-illustrativa a firma del progettista P.I Lorenzo Barabino per l'attività in oggetto.

Si esprime al riguardo, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione del progetto presentato, alle condizioni sottosegnate significando che, a lavori ultimati, dovrà essere richiesto a questo Comando sopralluogo atto ad accertare la rispondenza alle norme di sicurezza, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 37 del 12/01/1998.

CONDIZIONI PER L'APPROVAZIONE

1. Risultino comunque osservate le vigenti norme in materia anche per quanto non esplicitamente rilevabile nella documentazione tecnica presentata.
2. L'impianto non sia sottostante ai locali con affollamento > di 0,4 persone per m quadrato.

All'atto della richiesta del sopralluogo sopra citato dovrà presentarsi la documentazione certificativa di cui all'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del citato D.P.R. 37/98, relativamente ai punti applicabili in relazione all'attività in oggetto, riportati nel foglio allegato alla presente.

L'istanza non sarà ritenuta completa se non corredata da tutta la documentazione richiesta e da copia del bollettino attestante il pagamento dovuto ai sensi della Legge n. 966/65.

RS



IL COMANDANTE PROVINCIALE

Dott. Ing. Davide Meta