



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
GENOVA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Protocollo n° 28296/P
Pratica n° 101048

Mod. PF001

14 - 23 OTT 2009

Genova, 12 OTT. 2009



Provincia di Genova
PROTOCOLLO GENERALE



* 0 1 2 5 1 7 7 / 2 0 0 9 *

N. 0125177 del 23/10/2009

Classificazione: 13 01 31

A Provincia di Genova
Piazzale Mazzini 2
16122 GENOVA

Al Sig. Sindaco di Chiavari

zdl

Oggetto: parere di conformità antincendio su attività n° 85 dell'elenco allegato al D.M. 5.02.1982.
attività principale Liceo Scientifico "Marconi Delpino", sito in Piazza del Popolo 14 e ITCG "In memoria dei morti per la Patria" sito in Corso Millo 1 a Chiavari.

AREA 07 - Registrato in data 27 OTT. 2009

Questo Comando ha esaminato l'istanza presentata in data 29/5/09 (prot. VF 14917/09/PI) dal titolare dell'attività sig. Gianni Ing. Marchini e l'unità documentazione tecnica-illustrativa a firma del progettista Roberta Burrone.

In data 18/8/09 con nota prot. n° 22867 questo Comando ha provveduto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n° 241/90 e s.m.i. a richiedere osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

In data 1/9/09, con registrazione in ingresso prot. n° 23978, è stata presentata documentazione tecnica integrativa.

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto esaminato alle seguenti condizioni:


1. in riferimento dell'esistenza di spazi condivisi tra gli istituti, dovrà essere realizzata adeguata valutazione di tale condizione che dovrà essere tenuta in considerazione in fase di definizione del piano di emergenza e evacuazione;
2. il locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola ove deve essere posto il comando dell'impianto di allarme e diffusione sonora dovrà essere scelto in modo da garantire tutela per entrambi gli istituti scolastici;
3. l'impianto idranti o naspi, per posizionamento delle bocche, dovrà garantire la copertura di tutta l'area dell'attività. La rete dovrà essere realizzata ad anello e garantire le prestazioni idrauliche previste al punto 9.1 dell'allegato al D.M. 26/8/92.

Al termine dei lavori dovrà essere obbligatoriamente richiesto a questo Comando sopralluogo ai sensi dell'art. 3 del DPR n°37/98 al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.

L'istanza dovrà essere accompagnata dalla documentazione certificativa di cui all'allegato II al DM 04.05.1998 (riportata in allegato), relativamente agli elementi, ai materiali, agli impianti ed alle attrezzature individuati dalla normativa applicabile, dall'impegnativa progettuale e dalle prescrizioni di questo Comando.

Il materiale certificativo prodotto dovrà, inoltre, evidenziare che gli impianti elettrici, di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, meccanici e di trasporto di sostanze infiammabili e combustibili, nonché quelli finalizzati alla sicurezza antincendi (ad es. impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici, rivelazione automatica d'incendio, di evacuazione fumi nonché di illuminazione di sicurezza e di emergenza ecc.) sono stati realizzati/adeguati e verificati con esito positivo secondo la normativa applicabile e la regola dell'arte.

L'istanza non sarà ritenuta completa se non corredata da tutta la documentazione richiesta e da copia del bollettino attestante il pagamento dovuto ai sensi della Legge n° 966/65.



Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Silvio Saffioti)