



Ministero dell'Interno  
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DIFESA CIVILE  
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
GENOVA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Protocollo n° 12963/P  
Pratica PI n° 9952

Genova, 12 AGO. 2015

A RAINERI EGLE C/O PROVINCIA DI  
GENOVA  
PIAZZALE MAZZINI, 2  
16122 GENOVA  
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

E, pc Al Sig. Sindaco del Comune di GENOVA

**Oggetto:** Valutazione del progetto antincendio art. 3 del DPR 151/11.  
Parere conclusivo.  
**Ditta:** CITTA' METROPOLITANA "M.L.KING"  
VIA STURLA NC 00063, GENOVA  
**Attività:** Scuole e simili, con numero di persone presenti > 300; Locali di spettacolo con capienza superiore a 100 persone (fino a 200 persone);  
**dPR** 67.4.C; 65.1.B;  
**151/2011**  
**attività n°**

In relazione all'istanza prot. n°10391 del 04.06.2015 presentata dal sig. EGLE RAINERI, vista la documentazione prot. n° 10391 del 04/06/2015 e prot. n° 12256 del 13/07/2015, questo Comando esprime **parere favorevole** alla realizzazione del progetto relativo all'attività in oggetto, alle seguenti condizioni:

1. dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;
2. tutti gli impianti di protezione antincendio devono essere conformi al DM 20/12/2012;
3. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio ove applicabili previste dal DPR n. 246/93, D.Lgs. n° 81/2008, DM 10/03/1998 e specificatamente dal DM 26/08/1992 e DM 18/03/1996.
4. L'esodo degli studenti attraverso il vano scala principale venga interrotto a quota del piano terra e venga realizzata una zona filtro tra i piani seminterrato ubicati a quota -2 e -1 utilizzati come impianto sportivo.

Si rammenta che, prima di avviare l'esercizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare *segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)* presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Contro il presente parere può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Liguria entro il termine di giorni 60, oppure ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica  
(SAPE AUGUSTO RUSSO)

Il Comandante Provinciale  
(Dot. Ing. Antonio LA MALFA)

Ufficio Prevenzione Incendi, via A. Albertazzi 2 - tel. 010.2441.228  
pec: comprev.genova@cert.vigilfuoco.it  
Orario di apertura: lun-merc-ven 8.30 - 11.30, mar-gio 14.00 - 16.00  
File: PI 9952 20150711 - PIAZZALE MAZZINI

