

FASCICOLO ANAGRAFICO DEL FABBRICATO

Codice Edificio: 68

Via Sturla, 63, 16131, GENOVA (GE)



Data generazione documento:
05/05/2016



SOMMARIO



1 ANAGRAFICA DEL FABBRICATO	3
1.1 IDENTIFICAZIONE EDIFICIO.....	3
1.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI	3
1.3 DATI CATASTALI.....	4
1.4 TITOLI D'USO E GODIMENTO	4
1.5 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI, DISTRIBUTIVE E DOTAZIONI EDIFICIO	4
2 ANAGRAFICA ATTIVITA'	6
2.1 ATTIVITA' CEA 68A.....	6
2.1.1 ANAGRAFICA	
2.1.2 TIPOLOGIA E STATO D'USO DEI LOCALI.....	
2.1.3 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEGLI SPAZI	
3 CONSISTENZA E STATO MANUTENTIVO	14
3.1 COMPONENTE : STRUTTURALE.....	14
3.1.1 CORPO STRUTTURALE N. 1	
3.2 COMPONENTE : EDILE	14
3.3 COMPONENTE : IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI.....	16
3.4 COMPONENTE : IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	17
3.5 COMPONENTE : IMPIANTI IDROSANITARI	18
3.6 COMPONENTE : IMPIANTI FISSI DI TRASPORTO	18
3.7 COMPONENTE : IMPIANTI TERMOIDRAULICI	18
4 DOCUMENTI.....	20

1 ANAGRAFICA DEL FABBRICATO

1.1 IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Codice edificio	68				
Codice Istat Provincia	010	Codice Istat Comune	025	Ambito	5
Provincia	GENOVA	Comune	GENOVA	CAP	16131
Località	Sturla	Indirizzo	Via Sturla, 63	Distretto	4

Attività	68A - King Martin Luther
-----------------	--------------------------



1.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI

Inquadramento generale	Anno	Ambito	Zona	Area
Piano Urbanistico Comunale	2015	Servizi Pubblici	SIS-S	Servizi di istruzione esistenti
PTCP Piano Territoriale Coordinamento Paesistico	2000	53G	Tavola 16	-
PTC Piano Territoriale Coordinamento Provinciale	2002	1.3-Genova	Scheda A5/6	1.Genovese
Superamento delle barriere architettoniche: L. 13/89 e D.P.R. 236/89, L. 104/92 e L.R. 15/89	1989	-	-	-

1.3 DATI CATASTALI

Dati catastali			
Catasto Urbano			
Sezione	Foglio	Mappale	Sub.
Geb	62	504	4
Catasto Terreni			
Sezione	Foglio	Mappale	
1	80	422	

Mappa catastale NCT



1.4 TITOLI D'USO E GODIMENTO

1.5 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI, DISTRIBUTIVE E DOTAZIONI EDIFICIO

Superfici e volumi edificio/attività	
	Totali complessivi

CEA	Denominazione attività	Superficie netta(mq)	Volumi Netti (mc)	Attività su totale Edificio %	Superficie lorda (mq)	Volumi Lordi (mc)
68A	68A - King Martin Luther	6693,32	23445,15	100,0%	7951,72	30636,15
TOTALE EDIFICIO		6693,32	23445,15	100,00%	7951,72	30636,15

Caratteristiche distributive e dotazioni del fabbricato	
Numero di piani strutturali fuori terra	0
Numero di piani strutturali entro terra	0
N° di ingressi arretrati a più di 5 metri dal filo stradale	0
N° di ingressi arretrati a meno di 5 metri dal filo stradale	0
Scale d'emergenza esterne	NO
Scale protette	NO
Scale a prova di fumo	NO
Numero di ascensori	0
Numero di ascensori per disabili	0
Numero di rampe/scivoli per disabili	0
Numero di servoscale	0
Centrale termica	SI
Climatizzazione estiva	NO
Fotovoltaico	NO
Solare termico	NO
Linee vita	NO

2 ANAGRAFICA ATTIVITA'

2.1 ATTIVITA' CEA 68A

2.1.1 ANAGRAFICA

Denominazione	King Martin Luther		
Specifica	LSS/LCS		
Tipologia	Sede		
Indirizzo	Sturla	Civico	63
Telefono1	010380344		
Fax	0103990636 0103745484		
E-mail	geps07000d@istruzione.it		
Sito web	www.liceoking.it		

2.1.2 TIPOLOGIA E STATO D'USO DEI LOCALI

Anno 2014/2015		
Destinazione d'uso dei locali		
Tipologia locali	Totali	In uso
Aula ordinaria	37	
Spogliatoio insegnanti	1	1
Biblioteca	1	1
Sala personale non insegnante	2	2
Magazzino	15	15
Locale centrale termica	1	1
Altri locali speciali	2	2
Aula per sussidi didattici	2	2
Aula di sostegno	1	1
Presidenza o direzione didattica	2	2
Guardiola	1	1
Aula multimediale polifunzionale	2	2
Spazio inutilizzato	1	1
Ambulatorio medico	1	1
Archivio	1	1
Sala insegnanti	2	2
Auditorium	1	1
Atrio connettivo distribuzione	47	47
Altri locali	14	14
Totale	171	171

Laboratorio o aula specifica	Totali	In uso
Scienze	1	1
Fisica	1	1
Informatica	1	1
Totale	3	3

Spazio di educazione fisica	Totali	In uso
Palestra	4	4
Totale	4	4

Servizi igienici	Totali	In uso
Altri servizi igienici	17	17
Servizio igienici allievi/e	8	8
Servizi igienici insegnanti	1	1
Totale	26	26

Occupanti e sedi	Totali
Personale docente	70
Alunni	770
Classi	37

Attività soggetta al C.P.I.		
Voce	Descrizione	Munito di C.P.I.
Attività secondarie soggette al C.P.I.	CPI CT	No

2.1.3 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEGLI SPAZI

CODICE EDIFICIO:		0100250396								
ISTITUZIONE SCOLASTICA:		GEPS07000D								
PLESSO SCOLASTICO:		GEPS07000D								
INFORMAZIONI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI SPAZI					DIMENSIONAMENTI					
COD. PIANO	DENOM. PIANO	PROGR. LOC.	COD. DEST.	DESCR. DESTINAZIONE	LUNG.	LARG.	ALT.	VOLUME	SUP VETR.	SUP TOT.
PT	PIANO T		C03	Altri servizi igienici	19,28	2,27	3,06	106,37	8,16	34,76
PT	PIANO T		A45	Altri locali	9,06	4,34	3,04	119,62	5,07	39,35
PT	PIANO T		A06	Atrio connettivo distribuzione	7,34	2,92	2,97	93,56	2,44	31,5
PT	PIANO T		A06	Atrio connettivo distribuzione	8,08	7,44	2,97	178,56	2,94	60,12
PT	PIANO T		A09	Aula per sussidi didattici	6,88	3,99	3,06	66,52	3,38	21,74
PT	PIANO T		C03	Altri servizi igienici	2,9	2,1	3,06	18,08	1,3	5,91
PT	PIANO T		A06	Atrio connettivo distribuzione	2,6	1,62	3,2	13,44	0,0	4,2
PT	PIANO T		A23	Magazzino	4,48	3,02	3,06	40,61	2,34	13,27
PT	PIANO T		D01	Palestra	8,92	3,93	3,04	125,55	5,01	41,3
PT	PIANO T		C03	Altri servizi igienici	8,3	4,52	3,06	114,81	3,97	37,52
PT	PIANO T		D01	Palestra	19,58	12,26	6,61	1586,4	40,17	240,0
PT	PIANO T		A45	Altri locali	8,92	4,14	3,04	128,29	4,16	42,2
PT	PIANO T		A45	Altri locali	3,51	1,66	3,04	48,64	2,08	16,0
PT	PIANO T		A06	Atrio connettivo distribuzione	1,1	4,95	3,04	17,51	2,1	5,76
PT	PIANO T		A45	Altri locali	4,97	4,12	3,2	65,5	0,0	20,47
PT	PIANO T		A21	Locale centrale termica	8,64	5,1	2,96	130,54	6,95	44,1
PT	PIANO T		A23	Magazzino	7,62	3,64	3,2	88,83	0,0	27,76
PT	PIANO T		A23	Magazzino	6,11	7,1	3,04	134,98	2,08	44,4
PT	PIANO T		D01	Palestra	24,34	11,04	6,61	1890,46	34,74	286,0
PT	PIANO T		A23	Magazzino	4,83	3,2	2,25	34,76	0,0	15,45
PT	PIANO T		A23	Magazzino	14,32	3,32	2,25	107,12	0,0	47,61
PT	PIANO T		A06	Atrio connettivo distribuzione	7,23	2,81	2,97	60,41	0,0	20,34
PT	PIANO T		A06	Atrio connettivo distribuzione	4,47	1,74	3,04	23,65	0,0	7,78
PT	PIANO T		A06	Atrio connettivo distribuzione	26,97	2,33	3,06	189,05	0,0	61,78
PT	PIANO T		C01	Servizio igienici allievi/e	1,44	3,07	3,06	13,04	0,59	4,26
							ALT. MEDIA	SOMME		
							3,28	5396,3	127,45	1173,58
P1	PIANO 1		A06	Atrio connettivo distribuzione	7,82	4,62	3,63	131,15	6,0	36,13
P1	PIANO 1		A06	Atrio connettivo distribuzione	15,12	3,92	3,15	186,64	0,0	59,25
P1	PIANO 1		A24	Presidenza consiglio d'amministrazione	5,52	3,53	3,23	62,86	8,36	19,46
P1	PIANO 1		A23	Magazzino	1,32	1,89	3,23	24,23	0,0	7,5
P1	PIANO 1		A06	Atrio connettivo distribuzione	2,35	1,77	3,69	15,5	0,0	4,2

P1	PIANO 1		C03	Altri servizi igienici	1,01	1,36	3,23	4,62	1,9	1,43
P1	PIANO 1		A06	Atrio connettivo distribuzione	26,3	1,11	3,1	92,07	0,0	29,7
P1	PIANO 1		A39	Ufficio collaboratori amministrativi	9,02	3,32	3,23	97,13	11,31	30,07
P1	PIANO 1		A06	Atrio connettivo distribuzione	8,39	1,91	3,23	48,97	0,0	15,16
P1	PIANO 1		A39	Ufficio collaboratori amministrativi	4,0	5,24	3,12	65,4	4,5	20,96
P1	PIANO 1		A39	Ufficio collaboratori amministrativi	5,8	4,58	3,12	82,87	9,0	26,56
P1	PIANO 1		C03	Altri servizi igienici	2,21	5,23	3,12	29,52	3,0	9,46
P1	PIANO 1		A37	Ufficio coordinatore amministrativo	4,92	5,79	3,2	84,83	1,24	26,51
P1	PIANO 1		A05	Archivio	9,36	3,81	3,0	107,01	2,48	35,67
P1	PIANO 1		A23	Magazzino	6,78	7,2	3,14	173,27	2,48	55,18
P1	PIANO 1		P54	Informatica	9,1	5,63	3,0	172,8	3,71	57,6
P1	PIANO 1		C03	Altri servizi igienici	2,22	4,25	3,69	34,83	0,0	9,44
P1	PIANO 1		C03	Altri servizi igienici	3,2	1,87	3,69	34,76	1,24	9,42
P1	PIANO 1		A04	Ambulatorio medico	2,22	4,38	3,69	35,87	0,0	9,72
P1	PIANO 1		C03	Altri servizi igienici	2,92	2,17	3,69	23,03	0,0	6,24
P1	PIANO 1		D01	Palestra	25,09	7,9	3,1	540,64	85,24	174,4
							ALT. MEDIA	SOMME		
							3,3	2048,0	140,45	644,06
P2	PIANO 2		A06	Atrio connettivo distribuzione	10,0	22,72	3,63	824,59	0,0	227,16
P2	PIANO 2		A06	Atrio connettivo distribuzione	20,15	7,71	3,63	563,74	35,14	155,3
P2	PIANO 2		A17	Guardiola	2,9	1,52	3,6	15,84	0,0	4,4
P2	PIANO 2		A27	Sala insegnanti	15,75	3,94	3,65	226,37	35,96	62,02
P2	PIANO 2		A23	Magazzino	1,52	1,3	3,0	5,49	0,0	1,83
P2	PIANO 2		A25	Presidenza o direzione didattica	3,23	5,2	3,15	52,89	325,79	16,79
P2	PIANO 2		A06	Atrio connettivo distribuzione	4,33	4,07	3,25	57,23	0,0	17,61
P2	PIANO 2		A23	Magazzino	1,15	15,32	3,23	10,01	0,0	3,1
P2	PIANO 2		C01	Servizio igienici allievi/e	2,12	2,77	3,24	19,02	4,2	5,87
P2	PIANO 2		C01	Servizio igienici allievi/e	2,12	1,66	3,24	11,4	4,2	3,52
P2	PIANO 2		C03	Altri servizi igienici	2,12	2,33	3,24	16,01	3,05	4,94
P2	PIANO 2		C03	Altri servizi igienici	1,15	3,55	3,96	17,31	0,0	4,37
P2	PIANO 2		A06	Atrio connettivo distribuzione	2,35	1,77	3,96	16,75	0,0	4,23
P2	PIANO 2		A29	Sala riunione	8,66	4,81	4,0	166,48	9,36	41,62
P2	PIANO 2		A06	Atrio connettivo distribuzione	7,3	3,82	3,25	97,7	12,6	30,06
P2	PIANO 2		C03	Altri servizi igienici	2,15	2,0	3,25	13,98	4,2	4,3
P2	PIANO 2		A23	Magazzino	0,95	29,35	3,25	4,55	0,0	1,4
P2	PIANO 2		A06	Atrio connettivo distribuzione	2,03	1,91	3,96	15,6	0,0	3,94
P2	PIANO 2		A23	Magazzino	2,56	4,33	3,23	22,77	4,2	7,05
P2	PIANO 2		A11	Biblioteca	7,43	4,03	3,2	95,94	10,5	29,98
P2	PIANO 2		A06	Atrio connettivo distribuzione	39,75	3,59	3,63	518,36	0,0	142,8
P2	PIANO 2		B01	Auditorium	15,77	8,45	3,33	461,21	49,24	138,5
P2	PIANO 2		B08	Altri locali speciali	0,99	3,1	3,2	8,54	0,0	2,67
P2	PIANO 2		A06	Atrio connettivo distribuzione	12,05	5,56	3,2	213,6	4,2	66,75

P2	PIANO 2		A27	Sala insegnanti	3,05	5,05	3,15	48,45	6,45	15,38
P2	PIANO 2		A08	Aula ordinaria	3,82	5,23	3,15	62,94	6,45	19,98
P2	PIANO 2		A08	Aula ordinaria	5,75	4,62	3,15	83,63	9,68	26,55
P2	PIANO 2		A08	Aula ordinaria	9,71	6,57	3,15	200,97	16,13	63,8
P2	PIANO 2		A08	Aula ordinaria	9,67	6,96	3,15	211,9	17,74	67,27
P2	PIANO 2		A06	Atrio connettivo distribuzione	19,1	3,8	3,2	199,2	0,0	62,25
P2	PIANO 2		A06	Atrio connettivo distribuzione	2,8	2,2	3,15	19,4	0,0	6,16
							ALT. MEDIA	SOMME		
							3,37	4281,87	559,08	1241,6
P3	PIANO 3		A08	Aula ordinaria	5,37	4,14	3,25	72,25	2,83	22,23
P3	PIANO 3		A08	Aula ordinaria	5,53	6,35	3,25	114,17	6,6	35,13
P3	PIANO 3		P54	Informatica	7,6	9,21	3,15	220,5	31,6	70,0
P3	PIANO 3		C01	Servizio igienici allievi/e	5,8	3,32	2,8	61,07	13,35	21,81
P3	PIANO 3		A28	Sala personale non insegnante	6,1	2,6	3,15	49,9	10,5	15,84
P3	PIANO 3		A06	Atrio connettivo distribuzione	2,03	1,91	3,3	12,94	0,0	3,92
P3	PIANO 3		A45	Altri locali	1,02	2,58	3,2	8,51	0,0	2,66
P3	PIANO 3		A06	Atrio connettivo distribuzione	7,26	3,56	3,25	97,66	12,6	30,05
P3	PIANO 3		A06	Atrio connettivo distribuzione	55,0	3,32	3,3	743,59	14,45	225,33
P3	PIANO 3		A06	Atrio connettivo distribuzione	2,6	1,59	3,3	13,63	0,0	4,13
P3	PIANO 3		C01	Servizio igienici allievi/e	7,13	3,76	2,8	75,12	12,3	26,83
P3	PIANO 3		A06	Atrio connettivo distribuzione	9,0	4,46	3,25	130,52	8,4	40,16
P3	PIANO 3		A08	Aula ordinaria	9,3	5,79	3,25	174,88	12,77	53,81
P3	PIANO 3		A08	Aula ordinaria	9,3	6,0	3,25	181,35	12,77	55,8
P3	PIANO 3		A08	Aula ordinaria	9,3	5,84	3,25	176,57	12,77	54,33
P3	PIANO 3		A08	Aula ordinaria	7,48	7,12	3,25	173,0	10,64	53,23
P3	PIANO 3		A08	Aula ordinaria	7,48	7,01	3,25	170,33	11,1	52,41
P3	PIANO 3		A08	Aula ordinaria	7,48	7,12	3,25	173,0	10,64	53,23
P3	PIANO 3		A08	Aula ordinaria	7,48	7,17	3,25	174,33	11,1	53,64
P3	PIANO 3		A45	Altri locali	1,18	1,34	3,2	4,74	2,1	1,48
P3	PIANO 3		A45	Altri locali	2,53	3,23	3,2	13,63	0,0	4,26
P3	PIANO 3		A45	Altri locali	2,53	3,23	3,2	10,88	0,0	3,4
P3	PIANO 3		A45	Altri locali	2,53	3,23	3,2	10,88	0,0	3,4
P3	PIANO 3		A45	Altri locali	2,72	2,4	3,2	9,47	0,0	2,96
P3	PIANO 3		A45	Altri locali	2,53	3,23	3,2	4,32	0,0	1,35
							ALT. MEDIA	SOMME		
							3,2	2877,24	196,51	891,39
P4	PIANO 4		A08	Aula ordinaria	5,83	5,22	3,25	72,22	2,83	22,22
P4	PIANO 4		A08	Aula ordinaria	6,42	5,55	3,25	114,17	6,6	35,13
P4	PIANO 4		A08	Aula ordinaria	7,69	9,18	3,15	220,5	27,35	70,0
P4	PIANO 4		C01	Servizio igienici allievi/e	4,02	4,71	2,8	61,07	13,35	21,81
P4	PIANO 4		A28	Sala personale non insegnante	4,31	2,65	3,15	32,29	4,2	10,25
P4	PIANO 4		A06	Atrio connettivo distribuzione	1,91	2,03	3,25	12,58	0,0	3,87

P4	PIANO 4		A45	Altri locali	2,58	1,02	3,2	8,51	1,47	2,66
P4	PIANO 4		A06	Atrio connettivo distribuzione	4,08	7,27	3,25	97,66	12,6	30,05
P4	PIANO 4		A06	Atrio connettivo distribuzione	53,64	3,72	3,3	743,82	14,45	225,4
P4	PIANO 4		A06	Atrio connettivo distribuzione	1,74	2,29	3,25	13,16	0,0	4,05
P4	PIANO 4		C01	Servizio igienici allievi/e	5,02	6,85	2,8	75,12	12,3	26,83
P4	PIANO 4		A06	Atrio connettivo distribuzione	9,08	4,99	3,25	130,52	8,4	40,16
P4	PIANO 4		A08	Aula ordinaria	7,93	6,76	3,25	174,88	12,77	53,81
P4	PIANO 4		A08	Aula ordinaria	7,53	6,79	3,25	181,35	12,77	55,8
P4	PIANO 4		A08	Aula ordinaria	6,96	7,79	3,25	176,57	12,77	54,33
P4	PIANO 4		A08	Aula ordinaria	6,95	7,96	3,25	173,0	10,64	53,23
P4	PIANO 4		A08	Aula ordinaria	6,95	7,81	3,25	170,33	10,64	52,41
P4	PIANO 4		A08	Aula ordinaria	6,96	7,95	3,25	173,0	37,56	53,23
P4	PIANO 4		A08	Aula ordinaria	6,96	8,0	3,25	174,3	10,64	53,63
P4	PIANO 4		A45	Altri locali	1,32	1,06	3,2	4,74	2,1	1,48
P4	PIANO 4		A45	Altri locali	4,16	1,99	3,2	13,63	0,0	4,26
P4	PIANO 4		A45	Altri locali	3,69	1,78	3,2	10,88	0,0	3,4
P4	PIANO 4		A45	Altri locali	3,68	1,79	3,2	10,88	0,0	3,4
P4	PIANO 4		A45	Altri locali	3,43	1,66	3,2	9,47	0,0	2,96
P4	PIANO 4		A45	Altri locali	2,22	1,12	3,2	4,32	0,0	1,35
P4	PIANO 4		C03	Altri servizi igienici	3,32	1,92	3,15	17,58	6,3	5,58
							ALT. MEDIA	SOMME		
							3,19	2876,55	219,72	891,3
P5	PIANO 5		A08	Aula ordinaria	7,63	6,78	3,27	170,27	12,77	52,07
P5	PIANO 5		A08	Aula ordinaria	7,7	6,8	3,27	178,44	12,77	54,57
P5	PIANO 5		A08	Aula ordinaria	6,96	7,55	3,27	172,13	12,77	52,64
P5	PIANO 5		A08	Aula ordinaria	6,95	7,94	3,27	174,32	10,64	53,31
P5	PIANO 5		A08	Aula ordinaria	6,97	7,83	3,27	172,1	10,64	52,63
P5	PIANO 5		A08	Aula ordinaria	6,97	8,02	3,27	175,57	10,64	53,69
P5	PIANO 5		A08	Aula ordinaria	6,96	8,05	3,27	175,86	10,64	53,78
P5	PIANO 5		A23	Magazzino	1,31	1,63	3,27	4,71	2,1	1,44
P5	PIANO 5		A09	Aula per sussidi didattici	5,84	8,1	3,17	137,13	8,25	43,26
P5	PIANO 5		C01	Servizio igienici allievi/e	3,32	1,69	2,88	16,07	6,3	5,58
P5	PIANO 5		H05	Altre istruzioni classiche	10,9	9,18	3,17	311,26	31,12	98,19
P5	PIANO 5		C03	Altri servizi igienici	4,0	2,65	2,88	30,33	4,2	10,53
P5	PIANO 5		A06	Atrio connettivo distribuzione	1,91	2,03	3,6	13,97	0,0	3,88
P5	PIANO 5		B08	Altri locali speciali	2,58	1,02	3,2	8,51	0,0	2,66
P5	PIANO 5		A06	Atrio connettivo distribuzione	7,27	4,29	3,6	108,18	12,6	30,05
P5	PIANO 5		A06	Atrio connettivo distribuzione	49,27	3,77	3,27	704,59	14,45	215,47
P5	PIANO 5		A06	Atrio connettivo distribuzione	1,77	2,29	3,6	14,87	0,0	4,13
P5	PIANO 5		C03	Altri servizi igienici	4,98	7,02	2,85	76,29	12,3	26,77
P5	PIANO 5		A06	Atrio connettivo distribuzione	9,08	4,87	3,6	142,7	8,4	39,64
P5	PIANO 5		A45	Altri locali	4,0	1,91	3,2	12,64	0,0	3,95

P5	PIANO 5		A45	Altri locali	3,69	1,78	3,2	10,94	0,0	3,42
P5	PIANO 5		A45	Altri locali	3,7	1,79	3,2	10,98	0,0	3,43
P5	PIANO 5		A45	Altri locali	3,43	1,66	3,2	9,47	0,0	2,96
P5	PIANO 5		C03	Altri servizi igienici	4,54	4,02	3,3	72,01	13,35	21,82
							ALT. MEDIA	SOMME		
							3,25	2903,34	193,93	889,87
P6	PIANO 6		A08	Aula ordinaria	7,69	6,78	3,3	172,59	12,77	52,3
P6	PIANO 6		A06	Atrio connettivo distribuzione	8,08	4,98	3,3	132,73	8,4	40,22
P6	PIANO 6		C03	Altri servizi igienici	7,0	4,98	3,3	88,11	12,3	26,7
P6	PIANO 6		A45	Altri locali	1,09	2,0	3,3	6,73	0,0	2,04
P6	PIANO 6		A06	Atrio connettivo distribuzione	1,77	2,29	3,3	13,43	0,0	4,07
P6	PIANO 6		A06	Atrio connettivo distribuzione	7,33	4,07	3,3	98,18	12,6	29,75
P6	PIANO 6		A06	Atrio connettivo distribuzione	1,91	2,03	3,3	12,8	0,0	3,88
P6	PIANO 6		C03	Altri servizi igienici	4,12	2,65	3,3	35,34	4,2	10,71
P6	PIANO 6		C03	Altri servizi igienici	3,06	4,02	3,3	72,11	5,66	21,85
P6	PIANO 6		P8	Chimica	10,94	9,18	3,3	324,79	31,12	98,42
P6	PIANO 6		A23	Magazzino	5,86	5,05	3,3	120,19	3,77	36,42
P6	PIANO 6		A08	Aula ordinaria	6,97	8,01	3,3	176,88	10,64	53,6
P6	PIANO 6		A08	Aula ordinaria	6,99	7,96	3,3	176,68	10,64	53,54
P6	PIANO 6		A08	Aula ordinaria	6,95	7,8	3,3	172,59	10,64	52,3
P6	PIANO 6		A08	Aula ordinaria	6,95	7,96	3,3	176,35	10,64	53,44
P6	PIANO 6		A08	Aula ordinaria	6,95	7,52	3,3	172,69	12,77	52,33
P6	PIANO 6		A08	Aula ordinaria	7,66	6,8	3,3	179,59	12,77	54,42
P6	PIANO 6		A06	Atrio connettivo distribuzione	20,71	5,3	2,97	272,44	0,0	91,73
P6	PIANO 6		A06	Atrio connettivo distribuzione	29,3	4,8	3,3	417,58	15,67	126,54
P6	PIANO 6		A08	Aula ordinaria	1,17	1,3	3,3	4,85	2,13	1,47
P6	PIANO 6		A45	Altri locali	0,9	1,82	3,3	3,17	0,0	0,96
P6	PIANO 6		A45	Altri locali	1,66	3,43	3,3	9,77	0,0	2,96
P6	PIANO 6		A45	Altri locali	1,79	3,7	3,3	11,29	0,0	3,42
P6	PIANO 6		A45	Altri locali	1,78	3,69	3,3	11,25	0,0	3,41
P6	PIANO 6		A45	Altri locali	1,91	4,0	3,3	13,07	0,0	3,96
P6	PIANO 6		C02	Servizi igienici insegnanti	2,15	2,17	3,3	14,75	4,26	4,47
							ALT. MEDIA	SOMME		
							3,29	2889,95	180,97	884,91
P7	PIANO 7		A06	Atrio connettivo distribuzione	0,94	3,88	3,5	13,02	4,34	3,72
P7	PIANO 7		A45	Altri locali	7,46	3,77	2,13	57,87	4,41	27,17
P7	PIANO 7		A06	Atrio connettivo distribuzione	2,33	3,78	2,3	20,91	0,96	9,09
P7	PIANO 7		A45	Altri locali	66,64	13,17	0,0	0,0	0,0	837,2
P7	PIANO 7		A06	Atrio connettivo distribuzione	2,4	5,07	2,3	28,06	4,7	12,2
P7	PIANO 7		A45	Altri locali	5,97	4,19	2,13	52,04	4,41	24,43
							ALT. MEDIA	SOMME		
							2,06	171,9	18,82	913,81

PEsterni	PIANO Esterni		V50	Spazio ginnico esterno			0,0	0,0	0,0	0,0
							ALT. MEDIA	SOMME		
							0,0	0,0	0,0	0,0
PEdificio	PIANO Edificio						0,0	0,0	0,0	0,0
							ALT. MEDIA	SOMME		
							0,0	0,0	0,0	0,0
								DIMENSIONAMENTI		
								VOLUME	SUP VETR.	SUP. TOT.
SOMME DEI DATI DI TUTTI I PIANI								23445,15	1636,93	7530,52

3 CONSISTENZA E STATO MANUTENTIVO

3.1 COMPONENTE : STRUTTURALE

3.1.1 Corpo Strutturale n. 1

Fondazioni

Codice	Voce	Materiale Tipo	Fenomeni di degrado	Condizione Subcomponente (%)	Stato conservazione
cs1	Plinti in cemento armato	Cemento Armato	Nessuno	10,0 %	6

Strutture verticali

Codice	Voce	Materiale Tipo	Fenomeni di degrado	Condizione Subcomponente (%)	Stato conservazione
cs1	Cls armato	Pilastrini/Colonne	Fessurazioni	20,0 %	6

Strutture orizzontali

Codice	Voce	Materiale Tipo	Fenomeni di degrado	Condizione Subcomponente (%)	Stato conservazione
cs1	Laterocemento	Solai orizzontali	Fessurazioni	20,0 %	5
cs1	Cls armato	Travi	Fessurazioni	20,0 %	5

3.2 COMPONENTE : EDILE

Pareti e partizioni esterne

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Facciate continue		Nessuno	8,49 %	6	1011,87	mq
Parete Esterna		Nessuno	10,0 %	6	39,44	mq
Piena		Nessuno	10,0 %	6	3872,77	mq

Pavimenti

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponent e (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Ad elementi	Linoleum	Nessuno	10,0 %	6	579,61	mq
Ad elementi	Monocottura	Nessuno	10,6 %	6	2876,71	mq
Ad elementi	Marmo	Nessuno	10,0 %	6	557,65	mq
Ad elementi	Graniglio alla genovese	Nessuno	10,0 %	6	1838,0	mq
Ad elementi	Legno	Nessuno	55,0 %	5	526,0	mq
Di getto	Graniglio alla genovese	Nessuno	10,0 %	6	577,07	mq
Galleggianti	Legno	Nessuno	10,0 %	6	57,6	mq
Incollati	Guaina	Nessuno	10,0 %	6	837,2	mq
Incollati	Linoleum	Nessuno	10,0 %	6	55,18	mq
Pavimento		Nessuno	10,0 %	6	32,01	mq

Soffitti

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponent e (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Piano		Nessuno	10,0 %	6	5316,85	mq
Sottoscala		Nessuno	10,0 %	6	4	n

Controsoffitti

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponent e (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Doghe metalliche		Danneggiamenti	13,0 %	6	190,05	mq
Gesso a pannelli		Nessuno	10,0 %	6	787,73	mq

Serramenti interni

Voce	Materiale tipo	N.	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponent e (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Finestra	Legno, Vetro	1	Nessuno	10,0 %	6	1,38	mq
Finestra	Legno	5	Nessuno	10,0 %	6	2,88	mq
Porta	Ferro	24	Nessuno	10,0 %	6	57,95	mq
Porta	Alluminio	9	Rotture	15,71 %	6	22,9	mq
Porta	Pvc	1	Nessuno	10,0 %	6	3,2	mq

Voce	Materiale tipo	N.	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Porta	Alluminio, Legno	4	Nessuno	10,0 %	6	6,4	mq
Porta	Legno	190	Rotture, Da ripristinare	16,83 %	6	331,23	mq
Porta rei	Ferro	23	Nessuno	10,0 %	6	65,06	mq
Ringhiera	Ferro	1	Nessuno	10,0 %	6	10,0	n

Serramenti esterni

Voce	Materiale tipo	N.	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Finestra	Ferro	70	Nessuno	10,0 %	6	213,04	mq
Finestra	Alluminio, Pvc	6	Nessuno	10,0 %	6	56,44	mq
Finestra	Alluminio	511	Nessuno	10,0 %	6	1253,44	mq
Finestra	Ferro, Pvc	2	Nessuno	10,0 %	6	27,06	mq
Finestra	Alluminio, Ferro	1	Nessuno	10,0 %	6	0,59	mq
Porta	Ferro	1	Nessuno	10,0 %	6	3,23	mq
Porta	Alluminio	21	Rotture	10,0 %	6	73,43	mq
Porta	Legno	1	Nessuno	10,0 %	6	1,47	mq
Sistema oscurante	Alluminio, Legno	4	Nessuno	10,0 %	6	8,25	mq

3.3 COMPONENTE : IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Elettrico

Voce	Tipologia / Materiali	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Luce emergenza	S.e.	Nessuno	10,0 %	6	73	n
Luce emergenza	S.a.	Nessuno	10,0 %	6	12	n
Quadro elettrico	Distribuzione secondaria	Nessuno	10,0 %	6	41	n
Quadro elettrico	Comando o protezione	Nessuno	10,0 %	6	8	n

Corpi illuminanti

Voce	Potenza	Misura	Unità
Fluorescente lineare	33962	612	n
Fluorescenti	1802	28	n

Voce	Potenza	Misura	Unità
compatte			
Incandescenza	4462	87	n

Segnalazione acustica

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Diffusione sonora	Manuale	Nessuno	10,0 %	6	4	n
Fine lezione	Automatica	Nessuno	10,0 %	6	13	n

Telefonico

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Telefonico	Con centralino	Nessuno	10,0 %	6	18	n
Telefonico	Centralino	Nessuno	10,0 %	6	1	n

3.4 COMPONENTE : IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Rilevazione e allarme incendio

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Centrale		Nessuno	10,0 %	6	1	n
Magneti porte		Nessuno	10,0 %	6	23	n
Pulsanti a rottura		Nessuno	10,0 %	6	3	n
Rilevatore	Puntiforme	Nessuno	10,0 %	6	30	n

Rilevazione e allarme gas

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Centrale		Nessuno	10,0 %	6	2	n
Pulsanti a rottura		Nessuno	10,0 %	6	1	n
Rilevatore gas	Puntiforme	Nessuno	10,0 %	6	6	n
Rilevazione Gas		Nessuno	10,0 %	6	6	n

Estinzione incendio ad acqua

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
------	----------------	---------------------	------------------------------	---------------------	--------	-------

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Idranti		Nessuno	10,0 %	6	10	n
Uni 70	Attacco VVF	Nessuno	10,0 %	6	1	n

Estintori

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Estintore Portatile	Polvere	Nessuno	10,0 %	6	33	n
Estintore Portatile	CO2	Nessuno	10,0 %	6	1	n

3.5 COMPONENTE : IMPIANTI IDROSANITARI

Idrosanitario

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Bidet	Ceramica	Nessuno	10,0 %	6	1	n
Docce	Ceramica	Nessuno	10,0 %	6	13	n
Lavabi	Ceramica	Nessuno	10,0 %	6	51	n
Produzione individuale acqua calda		Nessuno	10,0 %	6	1	n
Riserva idrica sanitaria		Nessuno	10,0 %	6	2	n
Water	Ceramica	Nessuno	10,0 %	6	48	n

3.6 COMPONENTE : IMPIANTI FISSI DI TRASPORTO

Elevatori

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Cabina		Nessuno	10,0 %	6	2	n
Motore		Nessuno	10,0 %	6	2	n
Quadro di comando		Nessuno	10,0 %	6	2	n

3.7 COMPONENTE : IMPIANTI TERMIDRAULICI

Centrali termiche

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
------	----------------	---------------------	------------------------------	---------------------	--------	-------

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Bruciatore	aria soffiata	Nessuno	10,0 %	6	2	n
Bruciatore		Nessuno	10,0 %	6	1	n
Caldaia		Nessuno	10,0 %	6	2	n
Centrale termica		Nessuno	10,0 %	6	1	n
Circolatori ed elettropompe circuito		Nessuno	10,0 %	6	1	n
Sistema fumario		Nessuno	10,0 %	6	1	n
Termoregolazione		Nessuno	10,0 %	6	1	n
Vaso espansione		Nessuno	10,0 %	6	3	n

Elementi terminali di climatizzazione

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Aerotermini		Nessuno	10,0 %	6	8	n
Fan-coils		Da ripristinare	80,0 %	3	2	n
Radiatori		Nessuno	11,19 %	6	209	n
Radiatori		Nessuno	22,0 %	6	0,0	n

Elementi ventilazione e trattamento aria

Voce	Materiale tipo	Fenomeni di degrado	Condizione subcomponente (%)	Stato conservazione	Misura	Unità
Impianto ventilazione		Nessuno	10,0 %	6	1	n

4 DOCUMENTI

VEDI ALLEGATI SCARICABILI DA SISTEMA