

Tipologia e sensi di apertura come da schema in pianta

SERRAMENTO TIPO 'A'

- Serramento a 2 ante scorrevoli e sottoluce fisso
- Materiale: ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO, prevenciato di colore a scelta della direzione rispondente alla norma UNI 10680, lega d'alluminio 6060 secondo le norme UNI-EN573 UNI-EN755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI-EN515
- profili complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- Apertura verso l'interno

Prestazioni, valori

- Certificazioni: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
- Resistenza al carico vento: C5 UNI-EN 10921 - UNI-EN 12210
- Tenuta all'acqua: UNI-EN 1027 - UNI-EN 12208
- Permeabilità all'aria: UNI-EN 1026 - UNI-EN 12007
- Trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,8 W/m²K (valore minimo certificato per ogni superficie di serramento);
- Valore fonoisolante minimo Rw < 45 db
- Vetri: tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate con vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio (dove richiesto) e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra;

Ferramenta, dotazioni

- Ferramenta di sicurezza standard con riscontri e nottolini antieffrazione
- Guarnizioni di battuta in PVC
- Fermavetro distanziale termo isolante colore nero
- Sistema di microventilazione: integrata
- Rinforzi in acciaio zincato 20/10
- Vetri: tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate con vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio (dove richiesto) e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra;

Serrature, maniglie

- Maniglie a martellina in alluminio con serratura di blocco
- Cricchetto in resina (wasistas).

Accessori in fornitura

- Controtelaio isolato con fori di fissaggio
- Coprifilo segomato per controtelaio su lato inferiore interno (battuta su parapetto)



Tipologia e sensi di apertura come da schema in pianta

SERRAMENTO TIPO 'B' - 'B1' - 'B2'

- Serramento ad 1 anta a ribalta e sottoluce fisso
- Materiale: ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO, prevenciato di colore a scelta della direzione rispondente alla norma UNI 10680, lega d'alluminio 6060 secondo le norme UNI-EN573 UNI-EN755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI-EN515
- profili complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- Apertura verso l'interno

Prestazioni, valori

- Certificazioni: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
- Resistenza al carico vento: C5 UNI-EN 10921 - UNI-EN 12210
- Tenuta all'acqua: UNI-EN 1027 - UNI-EN 12208
- Permeabilità all'aria: UNI-EN 1026 - UNI-EN 12007
- Trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,8 W/m²K (valore minimo certificato per ogni superficie di serramento);
- Valore fonoisolante minimo Rw < 45 db
- Vetri: tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate con vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio (dove richiesto) e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra;

Ferramenta, dotazioni

- Ferramenta di sicurezza standard con riscontri e nottolini antieffrazione
- Guarnizioni di battuta in PVC
- Fermavetro distanziale termo isolante colore nero
- Sistema di microventilazione: integrata
- Rinforzi in acciaio zincato 20/10

Serrature, maniglie

- Maniglie a martellina in alluminio con serratura di blocco
- Cricchetto in resina (wasistas).

Accessori in fornitura

- Controtelaio isolato con fori di fissaggio
- Coprifilo segomato per controtelaio su lato inferiore interno (battuta su parapetto)

- Per la tipologia B3 sostituire il vetro principale con grata in acciaio



Tipologia e sensi di apertura come da schema in pianta

SERRAMENTO TIPO 'B' - 'B1' - 'B2' - 'B3'

- Serramento ad 1 anta a ribalta
- Materiale: ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO, prevenciato di colore a scelta della direzione rispondente alla norma UNI 10680, lega d'alluminio 6060 secondo le norme UNI-EN573 UNI-EN755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI-EN515
- profili complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- Apertura verso l'interno

Prestazioni, valori

- Certificazioni: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
- Resistenza al carico vento: C5 UNI-EN 10921 - UNI-EN 12210
- Tenuta all'acqua: UNI-EN 1027 - UNI-EN 12208
- Permeabilità all'aria: UNI-EN 1026 - UNI-EN 12007
- Trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,8 W/m²K (valore minimo certificato per ogni superficie di serramento);
- Valore fonoisolante minimo Rw < 45 db
- Vetri: tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate con vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio (dove richiesto) e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra;

Ferramenta, dotazioni

- Ferramenta di sicurezza standard con riscontri e nottolini antieffrazione
- Guarnizioni di battuta in PVC
- Fermavetro distanziale termo isolante colore nero
- Sistema di microventilazione: integrata
- Rinforzi in acciaio zincato 90/10

Serrature, maniglie

- Maniglie a martellina in alluminio con serratura di blocco
- Cricchetto in resina (wasistas).

Accessori in fornitura

- Controtelaio isolato con fori di fissaggio
- Coprifilo segomato per controtelaio su lato inferiore interno (battuta su parapetto)



Tipologia e sensi di apertura come da schema in pianta

SERRAMENTO TIPO 'D' - 'D1'

- Serramento a 1 o 2 ante a ribalta
- Materiale: ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO, prevenciato di colore a scelta della direzione rispondente alla norma UNI 10680, lega d'alluminio 6060 secondo le norme UNI-EN573 UNI-EN755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI-EN515
- profili complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- Apertura verso l'interno

Prestazioni, valori

- Certificazioni: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
- Resistenza al carico vento: C5 UNI-EN 10921 - UNI-EN 12210
- Tenuta all'acqua: UNI-EN 1027 - UNI-EN 12208
- Permeabilità all'aria: UNI-EN 1026 - UNI-EN 12007
- Trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,8 W/m²K (valore minimo certificato per ogni superficie di serramento);
- Valore fonoisolante minimo Rw < 45 db
- Vetri: tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate con vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio (dove richiesto) e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra;

Ferramenta, dotazioni

- Ferramenta di sicurezza standard con riscontri e nottolini antieffrazione
- Guarnizioni di battuta in PVC
- Fermavetro distanziale termo isolante colore nero
- Sistema di microventilazione: integrata
- Rinforzi in acciaio zincato 90/10

Serrature, maniglie

- Maniglie a martellina in alluminio con serratura di blocco
- Cricchetto in resina (wasistas).

Accessori in fornitura

- Controtelaio isolato con fori di fissaggio
- Coprifilo segomato per controtelaio su lato inferiore interno (battuta su parapetto)

Tipologia e sensi di apertura come da schema in pianta

SERRAMENTO TIPO 'E' - 'E1'

- Serramento a 1 anta a ribalta
- Materiale: ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO, prevenciato di colore a scelta della direzione rispondente alla norma UNI 10680, lega d'alluminio 6060 secondo le norme UNI-EN573 UNI-EN755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI-EN515
- profili complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- Apertura verso l'interno

Prestazioni, valori

- Certificazioni: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
- Resistenza al carico vento: C5 UNI-EN 10921 - UNI-EN 12210
- Tenuta all'acqua: UNI-EN 1027 - UNI-EN 12208
- Permeabilità all'aria: UNI-EN 1026 - UNI-EN 12007
- Trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,8 W/m²K (valore minimo certificato per ogni superficie di serramento);
- Valore fonoisolante minimo Rw < 45 db
- Vetri: tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate con vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio (dove richiesto) e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra;

Ferramenta, dotazioni

- Ferramenta di sicurezza standard con riscontri e nottolini antieffrazione
- Guarnizioni di battuta in PVC
- Fermavetro distanziale termo isolante colore nero
- Sistema di microventilazione: integrata
- Rinforzi in acciaio zincato 90/10

Serrature, maniglie

- Maniglie a martellina in alluminio con serratura di blocco
- Cricchetto in resina (wasistas).

Accessori in fornitura

- Controtelaio isolato con fori di fissaggio
- Coprifilo segomato per controtelaio su lato inferiore interno (battuta su parapetto)



Tipologia e sensi di apertura come da schema in pianta

SERRAMENTO TIPO 'F'

- Serramento a 2 specchiature fisse e montante verticale
- Materiale: ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO, prevenciato di colore a scelta della direzione rispondente alla norma UNI 10680, lega d'alluminio 6060 secondo le norme UNI-EN573 UNI-EN755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI-EN515
- profili complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- Apertura verso l'interno

Prestazioni, valori

- Certificazioni: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
- Resistenza al carico vento: C5 UNI-EN 10921 - UNI-EN 12210
- Tenuta all'acqua: UNI-EN 1027 - UNI-EN 12208
- Permeabilità all'aria: UNI-EN 1026 - UNI-EN 12007
- Trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,8 W/m²K (valore minimo certificato per ogni superficie di serramento);
- Valore fonoisolante minimo Rw < 45 db
- Vetri: tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate con vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio (dove richiesto) e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra;

Ferramenta, dotazioni

- Ferramenta di sicurezza standard con riscontri e nottolini antieffrazione
- Guarnizioni di battuta in PVC
- Fermavetro distanziale termo isolante colore nero
- Sistema di microventilazione: integrata
- Rinforzi in acciaio zincato 90/10

Serrature, maniglie

- Maniglie a martellina in alluminio con serratura di blocco
- Cricchetto in resina (wasistas).

Accessori in fornitura

- Controtelaio isolato con fori di fissaggio
- Coprifilo segomato per controtelaio su lato inferiore interno (battuta su parapetto)



Tipologia e sensi di apertura come da schema in pianta

SERRAMENTO TIPO 'G + G1'

- Doppio portoncino con 1 anta apribili verso l'esterno dotata di maniglione antipanico interno in acciaio , fisso laterale e sopraluce, divisorio centrale a due specchiature fisse.
- Materiale: ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO, prevenciato di colore a scelta della direzione rispondente alla norma UNI 10680, lega d'alluminio 6060 secondo le norme UNI-EN573 UNI-EN755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI-EN515
- profili complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- Apertura verso l'interno

Prestazioni, valori

- Certificazioni: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
- Resistenza al carico vento: C5 UNI-EN 10921 - UNI-EN 12210
- Tenuta all'acqua: UNI-EN 1027 - UNI-EN 12208
- Permeabilità all'aria: UNI-EN 1026 - UNI-EN 12007
- Trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,8 W/m²K (valore minimo certificato per ogni superficie di serramento);
- Valore fonoisolante minimo Rw < 45 db
- Vetri: tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate con vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio (dove richiesto) e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra;

Ferramenta, dotazioni

- Ferramenta di sicurezza standard con riscontri e nottolini antieffrazione
- Guarnizioni di battuta in PVC
- Fermavetro distanziale termo isolante colore nero
- Sistema di microventilazione: integrata
- Rinforzi in acciaio zincato 20/10

Serrature, maniglie

- Maniglie a martellina in alluminio con serratura di blocco
- Cricchetto in resina (wasistas).

Accessori in fornitura

- Controtelaio isolato con fori di fissaggio
- Coprifilo segomato per controtelaio su lato inferiore interno (battuta su parapetto)



Tipologia e sensi di apertura come da schema in pianta

SERRAMENTO TIPO 'I'

- Serramento a 6 specchiature di cui 2 con apertura a ribalta in pvc
- Materiale: ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO, prevenciato di colore a scelta della direzione rispondente alla norma UNI 10680, lega d'alluminio 6060 secondo le norme UNI-EN573 UNI-EN755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI-EN515
- profili complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- Apertura verso l'interno

Prestazioni, valori

- Certificazioni: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
- Resistenza al carico vento: C5 UNI-EN 10921 - UNI-EN 12210
- Tenuta all'acqua: UNI-EN 1027 - UNI-EN 12208
- Permeabilità all'aria: UNI-EN 1026 - UNI-EN 12007
- Trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,8 W/m²K (valore minimo certificato per ogni superficie di serramento);
- Valore fonoisolante minimo Rw < 45 db
- Vetri: tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate con vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio (dove richiesto) e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra;

Ferramenta, dotazioni

- Ferramenta di sicurezza standard con riscontri e nottolini antieffrazione
- Guarnizioni di battuta in PVC
- Fermavetro distanziale termo isolante colore nero
- Sistema di microventilazione: integrata
- Rinforzi in acciaio zincato 20/10

Serrature, maniglie

- Maniglie a martellina in alluminio con serratura di blocco
- Cricchetto in resina (wasistas).

Accessori in fornitura

- Controtelaio isolato con fori di fissaggio
- Coprifilo segomato per controtelaio su lato inferiore interno (battuta su parapetto)



Tipologia e sensi di apertura come da schema in pianta

SERRAMENTO TIPO 'L'

- Portoncino a doppia anta apribile verso l'esterno dotata di maniglione antipanico interno, doppio sopraluce con apertura a ribalta e 2 laterali fissi sx o dx
- Materiale: ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO, prevenciato di colore a scelta della direzione rispondente alla norma UNI 10680, lega d'alluminio 6060 secondo le norme UNI-EN573 UNI-EN755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI-EN515
- profili complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- Apertura verso l'interno

Prestazioni, valori

- Certificazioni: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
- Resistenza al carico vento: C5 UNI-EN 10921 - UNI-EN 12210
- Tenuta all'acqua: UNI-EN 1027 - UNI-EN 12208
- Permeabilità all'aria: UNI-EN 1026 - UNI-EN 12007
- Trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,8 W/m²K (valore minimo certificato per ogni superficie di serramento);
- Valore fonoisolante minimo Rw < 45 db
- Vetri: tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate con vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio (dove richiesto) e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra;

Ferramenta, dotazioni

- Ferramenta di sicurezza standard con riscontri e nottolini antieffrazione
- Guarnizioni di battuta in PVC
- Fermavetro distanziale termo isolante colore nero
- Sistema di microventilazione: integrata
- Rinforzi in acciaio zincato 20/10

Serrature, maniglie

- Maniglie a martellina in alluminio con serratura di blocco
- Cricchetto in resina (wasistas).

Accessori in fornitura

- Controtelaio isolato con fori di fissaggio
- Coprifilo segomato per controtelaio su lato inferiore interno (battuta su parapetto)



Tipologia e sensi di apertura come da schema in pianta

SERRAMENTO TIPO 'M'

- Serramento a singola anta apribile verso l'interno, sopraluce con apertura a ribalta e 1 laterale fisso sx, dx.
- Materiale: ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO, prevenciato di colore a scelta della direzione rispondente alla norma UNI 10680, lega d'alluminio 6060 secondo le norme UNI-EN573 UNI-EN755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI-EN515
- profili complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- Apertura verso l'interno

Prestazioni, valori

- Certificazioni: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
- Resistenza al carico vento: C5 UNI-EN 10921 - UNI-EN 12210
- Tenuta all'acqua: UNI-EN 1027 - UNI-EN 12208
- Permeabilità all'aria: UNI-EN 1026 - UNI-EN 12007
- Trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,8 W/m²K (valore minimo certificato per ogni superficie di serramento);
- Valore fonoisolante minimo Rw < 45 db
- Vetri: tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate con vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio (dove richiesto) e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra;

Ferramenta, dotazioni

- Ferramenta di sicurezza standard con riscontri e nottolini antieffrazione
- Guarnizioni di battuta in PVC
- Fermavetro distanziale termo isolante colore nero
- Sistema di microventilazione: integrata
- Rinforzi in acciaio zincato 20/10

Serrature, maniglie

- Maniglie a martellina in alluminio con serratura di blocco
- Cricchetto in resina (wasistas).

Accessori in fornitura

- Controtelaio isolato con fori di fissaggio
- Coprifilo segomato per controtelaio su lato inferiore interno (battuta su parapetto)



Tipologia e sensi di apertura come da schema in pianta

SERRAMENTO TIPO 'N'

- Serramento a 5 specchiature fisse + 2 ante a battente
- Materiale: ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO, prevenciato di colore a scelta della direzione rispondente alla norma UNI 10680, lega d'alluminio 6060 secondo le norme UNI-EN573 UNI-EN755-5 allo stato fisico T5 secondo la normativa UNI-EN515
- profili complanari all'esterno aventi caratteristiche di profondità del telaio fisso, del battente a sormonto e spessore medio dei profili conforme alla normativa UNI EN 755-3 UNI 755-9 ed idonei al raggiungimento dei parametri di trasmittanza e di isolamento acustico prescritto dalle normative nazionali e regionali vigenti;
- Apertura verso l'interno

Prestazioni, valori

- Certificazioni: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;
- Resistenza al carico vento: C5 UNI-EN 10921 - UNI-EN 12210
- Tenuta all'acqua: UNI-EN 1027 - UNI-EN 12208
- Permeabilità all'aria: UNI-EN 1026 - UNI-EN 12007
- Trasmittanza termica dell'intero serramento minima U 1,8 W/m²K (valore minimo certificato per ogni superficie di serramento);
- Valore fonoisolante minimo Rw < 45 db
- Vetri: tutti le parti in vetro dovranno essere realizzate con vetrocamera composto da lastre di cristallo stratificato con prestazioni antinfortunio (dove richiesto) e composto in modo tale da garantire unitamente al serramento la prestazione di trasmittanza minima di cui sopra;

Ferramenta, dotazioni

- Ferramenta di sicurezza standard con riscontri e nottolini antieffrazione
- Guarnizioni di battuta in PVC
- Fermavetro distanziale termo isolante colore nero
- Sistema di microventilazione: integrata
- Rinforzi in acciaio zincato 20/10

Serrature, maniglie

- Maniglie a martellina in alluminio con serratura di blocco
- Cricchetto in resina (wasistas).

Accessori in fornitura

- Controtelaio isolato con fori di fissaggio
- Coprifilo segomato per controtelaio su lato inferiore interno (battuta su parapetto)

ID	A	A*	B	B1	B2	B3	C	C1	C2	D	D1	E	E1	F	G	G1	I	L	M	N
SUPERFICIE	mq. 5,04	mq. 5,04	mq. 2,52	mq. 1,89	mq. 1,26	mq. 2,52	mq. 2,52	mq. 1,89	mq. 1,26	mq. 1,92	mq. 0,96	mq. 0,96	mq. 0,56	mq. 1,92	mq. 14,40	mq. 7,35	mq. 7,20	mq. 7,20	mq. 3,54	mq. 12,24
TIPOLOGIA																				
PIANO TERRA	4	-	-	-	-	1	-	-	-	24	1	2	-	2	2	4	4	2	-	-
PIANO PRIMO	19	-	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIANO SECONDO	27	-	11	2	2	-	29	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIANO TERZO	27	-	11	2	2	-	29	1	1	-	-	55	1	-	-	-	-	-	-	-
PIANO QUARTO	16	2	10	2	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
TOTALE N.	93	2	37	7	4	1	83	2	2	24	1	57	1	2	2	4	4	2	2	1
TOTALE mq.	468,72	10,08	93,24	13,23	5,04	2,52	209,16	3,78	2,52	46,08	0,96	54,72	0,56	3,84	28,80	29,40	28,80	14,40	7,08	12,24

NOTE GENERALI

Le misure riportate sono da ritenersi puramente indicative ed andranno verificate dall'Appaltatore in sito. Onere dell'Appaltatore sarà quindi anche quello di redigere il proprio abaco da sottoporre alla D.L..
L'ordine dei materiali potrà avvenire solo previa conferma della D.L. .

Tutti i serramenti dovranno essere dotati di martellina estraibile per motivi di sicurezza nella gestione delle aperture.

Il montaggio del serramento e la realizzazione del collegamento alla struttura di facciata dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- utilizzo di controtelai in materiale isolante con predisposizione agli ancoraggi da effettuare agli elementi portanti
- la zona di contatto e raccordo dovrà essere impermeabile ad aria ed acqua
- i fissaggi dovranno garantire la resistenza alle sollecitazioni d'uso ed ai carichi del vento secondo normativa vigente
- eventuali spazi tra telai e telaio, telai-controtelai, controtelai-struttura di fissaggio, dovranno essere riempiti con materiale coibente compatibile.

Raggruppamento Temporaneo Professionisti
arch. Marino Matteo - arch. Ottolino Gian Luca - ing. Bertucci Davide - Consult Engineering s.n.c. - Studio Associato geomm. Allegri A. & S. - agr. Bardon Davide

via Marcello Staglieno 10/21 - 16129 Genova
tel:010-6465832 - 010.8602385 fax 0104076463 - mail:arpr.genova@gmail.com

PROGETTO ESECUTIVO

"RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI" DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

LICEO CLASSICO "G. MAZZINI" - via Paolo RETI, 25 - Genova Sampierdarena

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA SCOLASTICA

OGGETTO DELLA TAVOLA:

PROGETTO ARCHITETTONICO

SCALA

ABACO SERRAMENTI ESTERNI 1.100
SCHEDE SERRAMENTI ESTERNI 1.50

TAVOLA 05.A

PROGETTISTA:

Arch. MATTEO MARINO (Capogruppo)
Arch. GIANLUCA OTTOLINO
Studio Associato Geometri ALLEGRI ALBERTO e SIMONE

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA:

COMMITTENTE:

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
AREA EDILIZIA

RESPONSABILE UFFICIO — FIRMA RESPONSABILE UFFICIO
arch. Roberta BURRONI

DIRIGENTE TECNICO — FIRMA DIRIGENTE TECNICO
ing. Gianni MARCHINI

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO — FIRMA R.U.P.
ing. Gianni MARCHINI

MODIFICHE:	REV	DATA	MOTIVAZIONE
	1	01-12-2017	