

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
GENOVA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Protocollo n°

21939/P1

Pratica n°

100567

Genova, 10 AGO. 2009

A MARCHINI GIANNI C/O PROVINCIA DI GENOVA
PIAZZALE MAZZINI, 2
16122 GENOVA

Al Sig. Sindaco di CHIAVARI

Oggetto: parere di conformità antincendio richiedente:

COMUNE DI CHIAVARI attività n° 85 dell'elenco allegato al DM 16.02.1982.
sita in Via Giovanni Battista Ghio 2, Chiavari.

Questo Comando ha esaminato l'istanza presentata in data 29.05.2009 (prot. VF 14906/PI) dal titolare dell'attività sig. GIANNI MARCHINI e l'unita documentazione tecnica-illustrativa a firma del progettista ROBERTA BURRONI.

Per quanto di competenza, si esprime parere **favorevole** alla realizzazione del progetto esaminato alle seguenti condizioni:

1. dovrà essere rispettato anche il punto 4.1 del D.M. 26/08/1992 relativamente alla scala facente parte del sistema di vie di esodo.

Al termine dei lavori dovrà essere obbligatoriamente richiesto a questo Comando sopralluogo ai sensi dell'art. 3 del DPR n°37/98 al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.

L'istanza dovrà essere accompagnata dalla documentazione certificativa di cui all'allegato II al DM 04.05.1998 (riportata in allegato), relativamente agli elementi, ai materiali, agli impianti ed alle attrezzature individuati dalla normativa applicabile, dall'impegnativa progettuale e dalle prescrizioni di questo Comando.

Il materiale certificativo prodotto dovrà, inoltre, evidenziare che gli impianti elettrici, di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, meccanici e di trasporto di sostanze infiammabili e combustibili, nonché quelli finalizzati alla sicurezza antincendi (ad es. impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici, rivelazione automatica d'incendio, di evacuazione fumi nonché di illuminazione di sicurezza e di emergenza ecc.) sono stati realizzati/adequati e verificati con esito positivo secondo la normativa applicabile e la regola dell'arte.

L'istanza non sarà ritenuta completa se non corredata da tutta la documentazione richiesta e da copia del bollettino attestante il pagamento dovuto ai sensi della Legge n° 966/65.



PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni
Area Edilizia

18 AGO. 2009

PROT. N.

98532

CERTIFICAZIONI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a: strutture, finiture, impianti e attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi. Deve essere prodotta utilizzando la modulistica ufficiale, di seguito indicata, disponibile in formato scrivibile nel portale www.vigilfuoco.it e secondo le indicazioni fornite nella Lettera-circolare prot. n. P515/4101 del 24/04/2008.

Certificazioni di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura). Mod. CERT.REI.-2008

Deve essere completo della relazione relativa alla valutazione condotta. Tale relazione deve contenere gli elementi per permettere al responsabile dell'istruttoria tecnica l'espressione di un giudizio sulla completezza della valutazione effettuata.

Devono essere indicati gli allegati, consegnati al titolare dell'attività, contenenti le ulteriori documentazioni tecniche necessarie per la valutazione effettuata e che dovranno essere rese disponibili su richiesta dell'organo competente.

L'iscrizione del professionista negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 818/84 è necessaria per le valutazioni determinate non per via tabellare.

Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte. Mod. DICH.PROD.-2008

Compilato esclusivamente da un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge n.818/84, deve contenere indicazioni identificative del prodotto, della sua collocazione nella planimetria allegata e della documentazione raccolta e consegnata al titolare dell'attività. Tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli.

Dichiarazione/Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto. Mod. DICH.IMP.-2008 / Mod. CERT.IMP.-2008.

Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del **D.M. 22 gennaio 2008, n.37**, la documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è unicamente la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del menzionato regolamento, redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli.

Per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale documento è sostituito da una dichiarazione di rispondenza secondo le indicazioni dell'art. 7 comma 6 del decreto suddetto.

Nei casi residuali di impianti non disciplinati dal D.M. 37/08 (p.e. Impianti per l'evacuazione fumo e del calore) dovrà essere predisposto il mod. DICH.IMP.-2008 nel caso sia stato redatto il progetto dell'impianto, ovvero il mod. CERT.IMP.-2008 in assenza di detto progetto.