CARICHI ELETTRICI	
12 PIANI INDUZIONE	36 kW
6 FORNI	12 kW
ELETTRODOMESTICI PER POSTAZIONE	10 kW
2 LAVASTOVIGLIE	10 kW
2 CONGELATORI E 2 FRIGORIFERI	2 kW
ELETTRODOMESTICI BAR	2 kW
POMPA DI CALORE	30 kW
RIVELATORI DI FUMO - FM	10 kW
LUCI - LUCI EMERGENZA	10 kW
TOTALE	122 kW

TIPOLOGICO DI POSA

INSTALLAZIONE CON SCATOLE DI DERIVAZIONE POSTE VERSO L 'ALTO - CORRETTO



INSTALLAZIONE CON SCATOLE DI DERIVAZIONE POSTE LATERALMENTE - CORRETTO

TIPOLOGICO DI POSA

DISTANZA MINIMA TRA SOFFITTO E CONDOTTI SBARRE

Le barre possono essere appese al sotto sia tramite sta e dirette che tramite catenelle/cavo d acciaio.



H = La distanza minima fra il so tto e la parte inferiore della barra:
- Condotto sbarre 2/4 conduttori H = 70 mm (25A 2 / 4 conduttori);
- Condotto sbarre 6 conduttori H = 140 mm (25A 6 conduttori, 40A e 63A 2 / 4 / 6 conduttori);



"Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE
UFFICIO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA': sede di Via Soracco, 7 - S. Colombano Certenoli - Genova IPSSAR Succursale Marco Polo	CODICE	
	EDIFICIO	ATTIVITA'
	268	A
COMMESSA: Riqualificazione piano terra con cucina e ambienti annessi	CODICE COMMESSA	
	SER.21.00001	
FASE: ESECUTIVO — STATO: PROGETTO IMPIANTI	N° TAVOLA	
OGGETTO DELLA TAVOLA: IMPIANTO ELETTRICO GENERALE PROGETTO	E.IE.103	
	SCALA	1:50
PROGETTISTI: Arch. DAVIDE DOMENIGHINI Arch. NICOLA CHIARI Arch. SARA RASTELLI	REVISIONE	A B C D E F
	DATA	05/2022
	RIF. FILE ANAGEDIL	EIE103

STAFF di PROGETTAZIONE	APPROVAZIONE DOCUMENTO
	RESP. UFFICIO Ing. A. Allodi
	DIRIGENTE TECNICO Ing. Davide Nari
	R.U.P. Ing. A. Allodi