



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE
*Vice direzione generale Sviluppo per la
transizione ecologica*
Settore Difesa del Suolo Genova



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1587565
del 24/11/2023

Fasc.: 2023/13.12.4.0.0/120

Allegati -

OGGETTO: (GCS003136) PNRR missione 2 miglioramento e meccanizzazione rete raccolta differenziata dei rifiuti urbani". Sestri levante zero-waste: implementazione sistemi di raccolta differenziata-lavori risanamento conservativo locali centro riuso ed allestimenti per nuove ecoisole. Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi ex art. 14 comma 3 della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 48 comma 5 della legge 108/2021. Ente precedente: Città Metropolitana di Genova
Ente proponente: Comune di Sestri Levante

Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
Servizio Gestione risorse in rete
Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti

E, p.c.

Servizio Staff Vice Direzione
Sviluppo per la transizione
ecologica

Vice direzione generale territorio
Servizio Urbanistica

GNO003995: Nulla osta per l'intervento di risanamento conservativo locali destinati a centro di riuso (volume A).

In riferimento alla Conferenza dei Servizi preliminare ex art. 14, c. 3, l. 241/1990, convocata con nota prot. 53657 del 26.09.2023 e acquisita al protocollo regionale al n 1332295 in pari data, vista la documentazione progettuale, successivamente integrata con nota prot. 62074 del 02.11.2023, acquisita al protocollo regionale al n 1468010 in data 03.11.2023, si comunica quanto segue.

Il progetto presentato prevede il recupero di un volume attualmente esistente, definito come volume A, attraverso la realizzazione di opere interne di risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso, come specificato negli elaborati integrativi.

Il volume A ricade all'interno della fascia di inedificabilità assoluta del torrente Gromolo, individuato nel reticolo idrografico della Regione Liguria adottato con DGR 507/2019, nonché in area classificata come Fascia B (area inondabile con periodo di ritorno pari a 200 anni) nella "Carta delle fasce di inondabilità" dello stesso corso d'acqua nell'ambito del vigente Piano di bacino Ambito 17. A tal proposito si evidenzia peraltro che, con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale n. 11 del 17 febbraio 2023, è stata adottata in regime di salvaguardia la variante relativa alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità dell'Ambito 17, quale aggiornamento del piano di bacino, che classifica come Fascia A (area inondabile con periodo di ritorno pari a 50 anni) l'area in cui è ubicato il Volume A.

Dalla relazione integrativa, in cui è riportato il livello del pelo libero corrispondente al deflusso della portata di piena duecentennale dello studio idraulico alla base della suddetta variante di piano di bacino in salvaguardia, emerge che il livello della portata duecentennale è inferiore di 10 cm rispetto alla quota di imposta delle finestre ed il livello della portata cinquantennale ha un franco di 50 cm rispetto alla stessa quota delle finestre. Nella documentazione, inoltre, è riportata una relazione dalla quale emerge che la muratura del volume

Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
Settore Difesa del Suolo Genova

Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referenti: Ing. E. Gerini e-mail eliana.gerini@regione.liguria.it

è in grado di reggere la spinta della piena con periodo di ritorno pari a 200 anni. In considerazione del fatto che il franco delle aperture rispetto alla portata di piena duecentennale risulta ridotto, si ritiene necessario, al fine di ridurre i danni in caso di evento di piena, che le attuali finestre siano sostituite con infissi a tenuta stagna.

Per quanto sopra, si comunica, che, ai sensi dell'art. 5 del R.R. n. 3/2011 sulla base degli indirizzi applicativi di cui alla D.G.R. 1205/2019, fatti salvi i diritti dei terzi, esclusivamente ai fini idraulici, NULLA OSTA all'esecuzione dei lavori connessi all'intervento 'PNRR intervento di risanamento conservativo locali destinati a centro di riuso (volume A)', nella sua fascia di inedificabilità assoluta del torrente Gromolo, in Comune di Sestri Levante, secondo le modalità indicate nella documentazione tecnica trattenuta agli atti della struttura, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) **I nuovi infissi devono essere a tenuta stagna;**
- b) i lavori devono essere realizzati a regola d'arte, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui alle vigenti norme, conformemente agli elaborati progettuali conservati agli atti del Settore, con l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e normativi per evitare danni presenti e futuri a terzi nonché, in particolare, per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- c) le varianti devono essere espressamente autorizzate.

Il presente Nulla osta comporta a carico del soggetto autorizzato la responsabilità per qualunque danno, che dovesse derivare, a sé ed a terzi, alle sponde, alle arginature e ad altri manufatti per effetto dell'esecuzione dei lavori autorizzati, anche se dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua interessato, tenendo manlevata la Regione da qualunque pretesa avanzata da terzi che si ritenessero danneggiati.

Si ricorda che l'efficacia del presente parere decorre dalla data di comunicazione della determinazione conclusiva del procedimento di Conferenza dei Servizi. Resta ferma pertanto la necessità che codesta amministrazione, in qualità di Autorità procedente, provveda alla trasmissione a questo Settore dell'atto conclusivo del relativo procedimento con indicazione dei relativi estremi di pubblicazione.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
(Dott. Ing. Cinzia Rossi)