

PIANTA STATO PREVISTO
Scala 1:50

PARTICOLARE GUARD-RAIL TIPO H2
Fuori scala



-Materiali da costruzione

-Classe di Calcestruzzo

- Conglomerato cementizio per magri e sottofondazioni dosato a 2 quintali/mc di cemento tipo 325
- Conglomerato cementizio per opere di sostegno, di fondazione per travi e opere di elevazione di classe C25/30
  Consistenza S4 per travi e pareti, S3 per fondazioni, classe di esposizione XC1
- Ricoprimento minimo armature
- 45mm Per i getti a contatto con acqua
- 30mm per i getti rimanenti
- Armature
- Acciaio in barre per c.a. e reti Fe B44k ad adrenza migliorata controllato in stabilimento.
- in alternativa acciaio B450C
- Acciaio per pali di classe S355 (Fe 510)

NOTE GENERALI

-La quota +0,00 (punto) corrisponde alla quota +xx.xx s.l.m.
-Tutte le dimensioni sono in cm tranne dove diversamente indicato
-Tutte le elevazioni e le coordinate sono in cm tranne dove diversamente indicato
-I ferri di orditura dovranno venire fissati oltre che con legature di filo di ferro cotto in corrispondenza di ogni incrocio, anche contro i casseri mediante distanziatori capaci di garantire il copriferro previsto
-L'esecutore dovra' confrontare le lunghezze e la forma delle barre con le corrispondenti dimensioni indicate in carpenteria ed in architettonico
-Le sovrapposizioni delle reti metalliche elettrosaldate dovronna essere pari ad almeno 15 cm
-Le casseforme dovranno essere bagnate prima del getto
-Il getto deve essere compattato, vibrato, e non ci dovra essere separazione degli inerti
-La superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno un giorno
-Non si devono eseguire getti con temperature inferiori a 0 gradi centigradi
-Gli elementi inflessi devono essere disarmati solo dopo 28 giorni dal loro getto
-Il direttore dei lavori strutturali dovra essere avvertito prima di ogni getto
-Dimensioni e quote da verificare in cantiere

PALIFICATE IN CASTAGNO
Immagine esemplificativa

SEZIONE STR - STATO PREVISTO
SCALA 1:50



PARTICOLARE PALIFICATA VIVA DOPPIA
Fuori scala



PARTICOLARE SCHEMA DI POSA PALIFICATA
Fuori scala



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente 4 Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

COMUNE VALBREVENNA
Città Metropolitana di Genova
Località Molino Vecchio, 13
16010 - Valbrevenna (GE)

Oggetto:

Progetto definitivo ed esecutivo lavori di messa in sicurezza della viabilità pubblica con cedimenti della carreggiata e priva di protezione a valle

Titolo elaborato:

Strutturale - Intervento 4
Piante, Sezioni e particolari costruttivi

Scala:	1:100 - 1:50 - 1:20
Data:	09/09/2022
Elaborato n.:	PE_STR-T03

data	descrizione
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Progetto architettonico e strutture :
architetto LUCA DIDONNA

Sal. di San Matteo 23/2 - 16123 Genova
e.mail: l_didonna@libero.it