## PARTICOLARE CORDOLO TESTA PALI
sponda sinistra tratto sezioni 2.6 ÷ 2.5 - scala 1:10

CARPENTERIA




## PARTICOLARE CORDOLO TESTA PALI
sponda destra tratto sezioni 2 ÷ 1.5 - scala 1:10

CARPENTERIA




## PARTICOLARE CORDOLO TESTA PALI
sponda destra tratto sezioni 2 ÷ 1.7 - scala 1:10

CARPENTERIA




## PARTICOLARE CORDOLO TESTA PALI
tratti senza impiego di puntoni metallici
sponda sinistra tratto sezioni 2.6 ÷ 2.5
sponda destra tratto sezioni 1.7 ÷ 1.5
scala 1:10

ORDITURA




## PARTICOLARE CORDOLO TESTA PALI
tratti con impiego di puntoni metallici
sponda sinistra tratto sezioni 2 ÷ 1.7
sponda destra tratto sezioni 2 ÷ 1.7
scala 1:10

ORDITURA




## ORDITURA PIANTA FONDAZIONE
tratto sezioni 1.5 ÷ 2.6 - scala 1:25




## SEZIONE TIPOLOGICA ARGINATURE
tratto sezioni 1.9 ÷ 1.25 senza sbalzo - scala 1:25

CARPENTERIA




## SEZIONE TIPOLOGICA ARGINATURE
tratto sezioni 2.6 ÷ 2 con sbalzo in sponda destra - scala 1:25

CARPENTERIA




## SEZIONE TIPOLOGICA ARGINATURE
tratto sezioni 1.9 ÷ 1.25 senza sbalzo - scala 1:25

ORDITURA




## SEZIONE TIPOLOGICA ARGINATURE
tratto sezioni 2.6 ÷ 2 con sbalzo in sponda destra - scala 1:25

ORDITURA




# CARPENTERIA E ORDITURA OPERE STRUTTURALI

NOTE E MATERIALI

| | |
|---|---|
| CLS STRUTTURE IN OPERA | C28/35<br>CONFORME UNI EN 206-1:2016 – UNI 11104:2016<br>CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2<br>DIAMETRO MAX INERTI 25 mm<br>RAPPORTO A/C: A/C<=0.50<br>CONSISTENZA S4<br>AGGREGATI IN CONFORMITÀ ALLA EN 12620<br>CON SUFFICIENTE RESISTENZA GELO/DISGELO |
| CLS MAGRO | CONFORME UNI EN 206-1:2016 – UNI 11104:2016<br>CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C12/15<br>CLASSE DI ESPOSIZIONE X0 |
| ACCIAIO IN BARRE<br>ACCIAIO IN RETI | B450C<br>B450A |
| COPRIFERRO | 4.5 cm minimo |
| CLASSE DI ESECUZIONE SALDATURE | EXC2 |
| ACCIAIO MICROPALI | S355J0 SALDABILE (UNI EN 10027/1:2016) |
| ACCIAIO CARPENTERIA | S275J0 SALDABILE (UNI EN 10027/1:2016) |
| MISCELA CEMENTIZIA INIEZIONE: | ACQUA–CEMENTO R425 (A/C MAX.0.50; RCK≥250 KG/CMQ) |

SOVRAPPORRE I FERRI LONGITUDINALI DI ALMENO 50 DIAMETRI

GIUNTO TRA FONDAZIONE ED ELEVAZIONE CON CORDONE BENTONITICO

VERIFICARE LA POSIZIONE DEI MANUFATTI E DEI MURI CON LE TAVOLE ARCHITETTONICHE

I FERRI DI ORDITURA DOVRANNO VENIRE FISSATI OLTRE CHE CON LEGATURE DI FILO DI FERRO

COTTO IN CORRISPONDENZA DI CONI INCROCIO ANCHE CONTRO I CASSERI MEDIANTE

DISTANZIATORI DI CLS ATTI A GARANTIRE IL COPRIFERRO MINIMO

LE QUOTATURE DEL PRESENTE ELABORATO RIPORTANO LE LUNGHEZZE ESPRESSE IN CENTIMETRI

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*
*Missione 2 Componente 4*
*Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni*

Comune di Cogorno – Città Metropolitana di Genova


STUDIO TECNICO ASSOCIATO
ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STEFANO STURLA
via Cap. Renato Dea, 31/2B
16043 Chiavari (GE)
P. IVA e C.F. 01311130994
t. +39 0185 324217
f. +39 0185 366361
e. b.lab@a.it
pec. Ing. Sergio Brizzolara <sergio@ing.it>
pec. Ing. Stefano Sturla <stefano@b3s.it>


*interventi di mitigazione del rischio idraulico e messa in sicurezza del centro abitato in località Panesi in comune di Cogorno tratto terminale rio Rondanea – PRIMO LOTTO FUNZIONALE*
*(Piano di Bacino stralcio – D.L. 180/98 e sm.m.i. – ambito 16 fiume Entella)*

## PROGETTAZIONE ESECUTIVA
**(D.Lgs. n° 50/2016 – art. 23 – c. 5)**

– CARPENTERIA E ORDITURA OPERE STRUTTURALI
PRIMO LOTTO

TAV. 07
SCALA 1:25/1:10
STABS 0614

| REV. | data | motivazione | Il Responsabile del Procedimento |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | ottobre 2022 | prima emissione | |

questo documento è di proprietà esclusiva - è proibito la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza specifica autorizzazione