

Protocollo n. 47536/2025

Classificazione 09.20

Fascicolo 2021/68.3

A: COSERTEC S.R.L.
COSERTEC@PEC.IT

Prot. prec. n.

Ns. rif.

Servizio Servizio Tutela ambientale

Ufficio Ufficio Impianti termici

Geova, 05/08/2025

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO ID.2025_006 – RAGGIUNGIMENTO DEL 25% DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE - AUTORIZZAZIONE ALLA FATTURAZIONE.

Si fa seguito alla nota assunta al protocollo con n. 46503 del 01/08/2025 con la quale codesta Società, in linea con i disposti dell'art. 3.8 del capitolato allegato al contratto di appalto ID.2025_006, ha trasmesso la "relazione periodica sull'andamento dell'attività ispettiva".

Preliminarmente si osserva che nel periodo contrattuale 01/04/2025 ÷ 25/07/2025 risultano essere state eseguite complessivamente 308 ispezioni e pertanto è stato raggiunto lo step del 25% del target contrattuale (305 ispezioni). Altresì, tutte le ispezioni eseguite, tenuto conto che le credenziali di accesso ad AGIT sono state fornite in data 06/05/2025, risultano inserite negli applicativi AGIT/Caitel entro i termini temporali previsti contrattualmente.

Da una verifica a campione eseguita sui verbali compilati nel periodo sono emerse alcune anomalie non determinanti ad inficiare il raggiungimento dello step ispettivo, ma che comunque si ritiene utile segnalare al fine di conseguire un miglioramento dell'attività svolta.

Si riportano di seguito gli esiti della verifica a campione eseguita dallo scrivente ufficio:

Codice caitel impianto	Anomalia riscontrata nel verbale di ispezione	Note Ufficio I.T.
07H1830000009944	Riportato nelle "osservazioni" e "prescrizioni" assenza foro aerazione per contatore gas	Il contatore gas non fa parte dell'impianto termico; ne diventa pertinenza solo qualora non rispetti distanze UNI dal generatore. La situazione deve essere segnalata verbalmente all'utente.
07H1830000006865	Il punto 9e indica una non conformità ma non si comprende quale	Prestare maggiore attenzione nella compilazione
07H1830000014448, 07H1830000006892, 07H1830000014297	L'analisi fumi è stata eseguita non rispettando gli intervalli di tempo tra un campionamento e quello successivo	Attenersi ai disposti della norma UNI 10389
07H1830000011762	Data ispezione differente da data scontrino analisi fumi e analisi fumi eseguita non rispettando gli intervalli di tempo tra un campionamento e quello successivo	Fornire a CM di Genova spiegazione circa disallineamento date. Attenersi ai disposti della norma UNI 10389
07H1830000011561 e 07H1830000000278	analisi fumi non eseguita ma riportato valori di rendimento e CO	Nei casi di mancata esecuzione analisi fumi la sezione 8d del verbale non deve contenere dati
07H1830000010101	Richiesta DiCo per impianto installato il 22/01/2008 e quindi antecedentemente a DM 37/2008	Alla situazione non deve conseguire alcuna prescrizione
07B5510000001867	Il punto 1c indica che il RCEE del 07/08/2023 è stato inviato al Caitel ma (alla data della presente verifica) non risulta alcuna trasmissione.	Prestare maggiore attenzione nella compilazione
07B5510000001724	Non riportato nella sezione "osservazioni" la nota	Prestare maggiore attenzione nella

	compilazione "D16"	compilazione
07H1830000010701	Diffida non dovuta (RCEE 2023 correttamente trasmesso e rilevato nel corso dell'ispezione)	Prestare maggiore attenzione nella compilazione
07H1830000011365	Analisi fumi non eseguita ma riportati dati analisi manutentore	Nei casi di mancata esecuzione analisi fumi la sezione 8d del verbale non deve essere compilata
07A9220000001768	Diffida non dovuta perché impianto disattivo	Prestare maggiore attenzione nella compilazione

Alla luce di quanto precede, si chiede di prendere nota delle osservazioni dello scrivente ufficio sull'attività di verbalizzazione; altresì, si resta in attesa di ricevere precisazioni circa il disallineamento date segnalato relativamente l'impianto codice 07H1830000011762.

Tutto ciò premesso, si autorizza codesta Società al primo ciclo di fatturazione così come previsto dall'art. 8 del capitolato allegato al contratto di appalto ID.2025_006.

Distinti saluti.

sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale